

Zertifikat  
Nr. IFA 2104088  
vom 27.05.2021

## DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des  
Zertifikatsinhabers:  
(Auftraggeber) STACO Holding B.V.  
Molenweg 1  
5953 Reuver  
NIEDERLANDE

Produktbezeichnung: **Blechprofilroste aus Edelstahl**

Typ: AP 2-40 MAW

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft nach DIN 51130:02-2014 und ASR A1.5/1,2


Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr. 2021 21861/3210 vom 27.05.2021  
- IFA, Sankt Augustin


Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:  
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-  
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der  
Bewertungsgruppe R13/V10 gefordert werden.

Bemerkungen:  
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem  
Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung  
und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.  
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an  
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend  
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.  
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig  
bis: **26.05.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die  
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

  
Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

  
Dipl.-Ing. Olaf Mewes  
Fachzertifizierer